

安全 检查 记录 表

检查类型：日常安全检查

检查单位	腾冲市蓝源旅游文化投资开发有限公司	检查时间	2022.7.27
被检查单位	腾冲清水司莫拉幸福低景区管理有限公司		
被检查项目 或部位	腾冲清水司莫拉幸福低乡建设项目		
参加检查人员	李永平、李永平、李永平、李永平、李永平、李永平		
检查记录及结论：1、对游客集散中心工程项目进行安全检查，发现临时楼梯支护未固定，安全标识标牌掉落。 2、对民族文化展示区项目进行检查，发现安全标识标牌掉落损坏，高边坡施工区域未进行安全防护。 3、对景区水、电、消防系统进行检查，未发现异常情况。 检查人员：李永平、李永平			
整改意见： 1、对在建工程项目安全标识标牌进行更换及加固。 2、对楼梯支护进行加固处理。 3、施工区域进行彩带张拉等安全提示措施。 4、加强景区水、电、消防设施等安全检查，确保景区安全。 检查负责人：			