

# 安全 检查 记录 表

检查类型：日常安全检查

|                                                                                                                                                                                                |                         |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|
| 检查单位                                                                                                                                                                                           | 腾冲市蓝源旅游文化投资开发有限公司       | 检查时间 | 2022.7.27 |
| 被检查单位                                                                                                                                                                                          | 腾冲清水司莫拉幸福低乡景区管理有限公司     |      |           |
| 被检查项目<br>或部位                                                                                                                                                                                   | 腾冲清水司莫拉幸福低乡建设项目         |      |           |
| 参加检查人员                                                                                                                                                                                         | 李永平、李永平、李永平、李永平、李永平、李永平 |      |           |
| <p>检查记录及结论：1、对游客集散中心工程项目进行安全检查，发现临时楼梯支护未固定，安全标识标牌掉落。</p> <p>2、对民族文化展示区项目进行检查，发现安全标识标牌掉落损坏，高边坡施工区域未进行安全防护。</p> <p>3、对景区水、电、消防系统进行检查，未发现异常情况。</p> <p style="text-align: right;">检查人员：李永平、李永平</p> |                         |      |           |
| <p>整改意见：</p> <p>1、对在建工程项目安全标识标牌进行更换及加固。</p> <p>2、对楼梯支护进行加固处理。</p> <p>3、施工区域进行彩带张拉等安全提示措施。</p> <p>4、加强景区水、电、消防设施等安全检查，确保景区安全。</p>                                                               |                         |      |           |
| 检查负责人：                                                                                                                                                                                         | 被检查单位人员：李永平             |      |           |

